



PLANTA DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES  
ESCALA 1:125



DETALHE 1 - FIXAÇÃO DO EXTINTOR  
SEM ESCALA



DETALHE 2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA  
SEM ESCALA

#### CARACTERÍSTICAS


- LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA
- AÇIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA
- RECARREGA ATRAVÉS DE CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO COM 2 BATERIAS DE NÍQUEL
- CÁRIO DE 12V/4Ah - DESATIVADA COM O RETORNO DA ENERGIA
- AUTONOMIA PARA 1 (UMA) HORAS
- ALIMENTAÇÃO 110/220V
- FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE SOBREPOR

#### NOTAS DE INCÊNDIO

- OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
- NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARGOS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.
- ELEMENTOS TRANSLÚCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÃOS (PORTAS, PAINÉIS DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM POSSUIR TÁXIA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM BARRA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO

#### LEGENDA


1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C
2	NÚMERO DO MODELO DA PLACA
3	DIMENSÃO DA PLACA
4	NÚMERO DO DETALHE
5	PRANCHIA
6	TÍTULO DO DESENHO
7	ESCALA DO DESENHO
8	NUMERAÇÃO DO DESENHO
9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS
10	AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
11	SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23  
COR DE FUNDO = VERMELHA  
COR DO SÍMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE  
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
17		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e o pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU BARRA, OU AMBOS).
23		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

02					
01	REVISÃO DE PROJETO PARA RETOMADA DE OBRA	JUNHO/2019	RAFAEL WALESKA		
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO POR	VERIFICADO POR	APROVADO POR
<div><div><div>PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA</div><div>CIDADE DO ESTADO DO RJ</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO</div></div></div>					
PROJETO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA M. RUBEM ARRUDA CÂMARA, SITO NO BAIRRO JARDIM SOLEDADE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ					
COORDENADAS UTM: ZONA 23 K 7966567,06m E 7472966,48m S		SECRETARIA DE URBANISMO			
QUADRO DE ÁREAS:  ÁREA DO TERRENO = 1.322,92M² ÁREA DA CONSTRUÇÃO = 785,00 M² TAXA DE OCUPAÇÃO = 74,11% COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO = 0,59		DIRETORIA DE URBANISMO			
VISTOS:					
TÍTULO DA PRANCHIA: QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS: PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
DATA: JUNHO/2019	PRANCHIA: 07/07	ESCALA: INDICADAS	DESENHO: RAFAEL L. MOREIRA WALESKA HENRIQUE	Prancha e Desenho Público (log)	