

ENC: Edital Pregão eletrônico nº 020/2022- Item gerador de energia

Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Qua, 16/03/2022 08:57

Para: bruna@geraforte.com <bruna@geraforte.com>

Prezada senhora, bom dia

Segue resposta da Secretaria requisitante quanto ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa.

Respeitosamente,

Daniella Cruz
Pregoeira
PMSPA

De: Administração Saúde - PMSPA <admsesau@pmspa.rj.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 15 de março de 2022 14:59**Para:** Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>**Assunto:** RE: Edital Pregão eletrônico nº 020/2022- Item gerador de energia

Prezados, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento acerca da pressão acústica do gerador, inicialmente, cumpre informar, que estamos num processo de transformação do Pronto Socorro para HOSPITAL. Atualmente, estamos trabalhando na elaboração do projeto e demais providências. Enquanto isso, vale lembrar, que o gerador que estamos adquirindo tem como finalidade atender o hospital em epígrafe.

Assim, informo que não possuímos ainda uma sala de alvenaria, devendo ser o mesmo carenado para exposição ao tempo.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer informação que se faça necessária.

Atte.

Geraldo Vieira
Secretário Adjunto de Saúde
Matr. 37.879

De: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>**Enviado:** segunda-feira, 14 de março de 2022 11:03**Para:** Administração Saúde - PMSPA <admsesau@pmspa.rj.gov.br>**Assunto:** ENC: Edital Pregão eletrônico nº 020/2022- Item gerador de energia

Prezados, bom dia!

Encaminho o pedido de esclarecimento formulado pela empresa interessada em participar do referido certame.

Peço que nos responda o quanto antes para que possamos responder a empresa.

Respeitosamente,

Daniella Cruz

Pregoeira

De: Bruna <bruna@geraforte.com>

Enviado: segunda-feira, 14 de março de 2022 11:00

Para: Compras PMSPA <compras@pmspa.rj.gov.br>

Cc: jose.daniel@geraforte.com <jose.daniel@geraforte.com>

Assunto: Edital Pregão eletrônico nº 020/2022- Item gerador de energia

Prezados Bom dia!

Poderiam por gentileza nos responder a seguinte dúvida:


Sobre a pressão acústica descrita no gerador de energia, o mesmo já tem uma sala de alvenaria para ser instalado, ou a Prefeitura irá realizar a mesma? Ou o gerador deverá ser carenado para exposição ao tempo?

Aguardo retorno mais breve.

Atenciosamente,

Bruna Maia

Dep. Licitações

+ 55 (31) 3396-9694  98979-9784 

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490

